الأمم المتحدة

EP

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9/Corr.1
28 November 2016
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والسبعون
مونتريال، 28 نوفمبر/تشرين الثاني - 2 ديسمبر/كانون الأول 2016

تصويب

تقرير نهائي عن تقييم مشروعات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء

صدرت هذه الوثيقة، من أجل:

- **استبدال** 300 كغ **بـ** 300 غ في الفقرة 22.
- **نقل** الحاشية 5 في الفقرة 53 **إلى** الجملة الأولى في الفقرة 48.
- **استبدال** الجملة الثالثة في الفقرة 53 **بـ:**

خلال التقييم الميداني، إتضح أن تركيب أجهزة السلامة لغازات التبريد القابلة للإشتعال تراوح بين الملائم والمكثف، غير أنه تمّت المصادقة على كافة المعدات من طرف شركة توف (TUV) أو شركة مماثلة لها.

استبدال حالة أجهزة السبليت السكنية من دون مجاري Haier Jiazhou في الصفحة الثانية من المرفق الثاني بـ :

البلد	الشركة التي تمت زيارتها	التحويل	الحالة
	أجهزة السبليت السكنية من دون مجاري Haier Jiazhou	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى الهيدروكربون-290	قيد التحويل
